

平成28年度水道水検査結果

配水区分		中区												平均値	最大値	最小値	基準値									
水源名採水地点		小八木地先																								
検査項目		HSD0002538-012	HSE0001327-012	HSE0001328-012	HSE0001329-012	HSE0001330-012	HSE0001331-012	HSE0001332-012	HSE0001333-012	HSE0001334-012	HSE0001335-012	HSE0001336-012	HSE0001337-012	2016/4/25	2016/5/23	2016/6/27	2016/7/11	2016/8/8	2016/9/12	2016/10/17	2016/11/21	2016/12/12	2017/1/23	2017/2/13	2017/3/6	
採水年月日																										
基	1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.05mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	0.01mg/L以下
準	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	2.2	1.8	2.2	1.9	2.0	2.2	2.2	2.6	2.5	2.2	2.5	2.2	2.6	1.8	10mg/L以下									
	12 フッ素及びその化合物	<	0.05	<	0.06	<	0.05	<	0.05	<	0.05	<	0.05	<	0.05	<	0.05	0.8mg/L以下								
	13 ホウ素及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	1.0mg/L以下									
	14 四塩化炭素	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.002mg/L以下									
	15 1,4-ジオキサン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.05mg/L以下									
	16 シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.04mg/L以下									
	17 ジクロロメタン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.02mg/L以下									
	18 テトラクロロエチレン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下									
	19 トリクロロエチレン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下									
	20 ベンゼン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下									
項	21 塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	6mg/L以下								
	22 クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	0.02mg/L以下								
	23 クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	0.06mg/L以下								
	24 ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	0.03mg/L以下								
	25 ジブロモクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	0.1mg/L以下								
	26 臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	0.01mg/L以下								
	27 総トリハロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	1mg/L以下								
	28 トリクロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	0.03mg/L以下								
	29 ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	0.03mg/L以下								
	30 ブロモホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	0.09mg/L以下								
目	31 ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	0.08mg/L以下								
	32 亜鉛及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	1.0mg/L以下								
	33 アルミニウム及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	0.2mg/L以下								
	34 鉄及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	0.3mg/L以下								
	35 銅及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01	1.0mg/L以下								
	36 ナトリウム及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12.0	200mg/L以下								
	37 マンガン及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.001	0.05mg/L以下								
	38 塩化物イオン	10.7	10.8	11.0	10.5	10.9	10.9	10.7	10.9	10.9	10.4	11.0	10.8	10.4	10.8	11.0	10.4	200mg/L以下								
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	<	47.9	<	53.3	<	51.6	<	51.6	<	45.1	<	45.1	<	49.5	<	53.3	300mg/L以下								
	40 蒸発残留物	<	112	<	120	<	124	<	124	<	113	<	113	<	117	<	112	500mg/L以下								
他	41 陰イオン界面活性剤	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.02	0.2mg/L以下								
	42 ジェオスミン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.000001	0.00001mg/L以下								
	43 2-メチルイソボルネオール	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.000001	0.00001mg/L以下								
	44 非イオン界面活性剤	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.005	0.02mg/L以下								
	45 フェノール類	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.0005	0.005mg/L以下								
	46 有機物(全有機炭素の量)	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	3mg/L以下								
	47 pH値	6.8	6.8	6.6	6.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.6	5.8~8.6									
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと								
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと								
	50 色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	5度以下								
51 濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	2度以下									
52 残留塩素	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1										

定量下限値未満についても定量下限の値を用いて算術平均しています。