

2019年度水道水検査結果

配水区分		低区												平均値	最大値	最小値	基準値	
水源名採水地点		目加田地先																
検査項目		HVC0004881-009	HVE0000968-010	HVE0000969-010	HVE0000970-010	HVE0000971-010	HVE0000972-010	HVE0000973-011	HVE0000974-011	HVE0000975-011	HVE0976-011	HVE0977-011	HVE0978-011	0	0	0	100個/ml以下	
採水年月日		2019/04/15	2019/05/20	2019/06/17	2019/07/22	2019/08/19	2019/09/17	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/16	2020/01/20	2020/02/17	2020/03/09					
基	1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下	
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
	3 カドミウム及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.003mg/L以下	
	4 水銀及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.0005mg/L以下	
	5 セレン及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下	
	6 鉛及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下	
	7 ヒ素及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下	
	8 六価クロム化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.05mg/L以下	
	9 亜硝酸態窒素	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04mg/L以下	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<	< 0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.3	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	<	< 0.05	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下
準	21 塩素酸	<	< 0.06	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.6mg/L以下	
	22 クロロ酢酸	<	< 0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.02mg/L以下	
	23 クロロホルム	<	< 0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.06mg/L以下	
	24 ジクロロ酢酸	<	< 0.003	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.03mg/L以下	
	25 ジプロモクロロメタン	<	< 0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.1mg/L以下	
	26 臭素酸	<	< 0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.01mg/L以下	
	27 総トリハロメタン	<	< 0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.1mg/L以下	
	28 トリクロロ酢酸	<	< 0.002	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.03mg/L以下	
	29 プロモジクロロメタン	<	< 0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.03mg/L以下	
	30 プロモホルム	<	< 0.001	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.09mg/L以下	
項	31 ホルムアルデヒド	<	< 0.008	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.08mg/L以下	
	32 亜鉛及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	1.0mg/L以下	
	33 アルミニウム及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.2mg/L以下	
	34 鉄及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.3mg/L以下	
	35 銅及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	1.0mg/L以下	
	36 ナトリウム及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	200mg/L以下	
	37 マンガン及びその化合物	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.05mg/L以下	
	38 塩化物イオン	10.3	10.4	10.6	10.3	10.8	10.4	10.2	10.0	10.2	9.5	9.5	10.3	10.5	10.3	10.8	9.5	200mg/L以下
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	44.6	44.6	44.6	44.6	45.0	44.6	44.6	41.5	41.5	41.5	41.5	43.4	43.4	43.4	45.0	41.5	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	114	114	114	114	134	114	114	109	109	109	109	111	111	111	134	109	500mg/L以下
目	41 陰イオン界面活性剤	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.2mg/L以下	
	42 ジェオスミン	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.00001mg/L以下	
	43 2-メチルイソボルネオール	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.00001mg/L以下	
	44 非イオン界面活性剤	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.02mg/L以下	
	45 フェノール類	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.005mg/L以下	
	46 有機物(全有機炭素の量)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	3mg/L以下	
	47 pH値	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.7	7.0	7.1	6.7	5.8~8.6
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50 色度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	5度以下
51 濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下	
他	52 残留塩素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	≧0.1	

定量下限値未満についても定量下限の値を用いて算術平均しています。