平成23年度水道水検査結果

配水区分		低区																
水源名採水地点		山川原地先																
検査項目		HLD0002795-012	HLE0000598-012	HLF0000780-012	HLF0000781-012	HLF0000782-012	HLF0000783-012	HLF0000784-012	HLF0000785-012	HLF0000786-012	HLF0000787-012	HLF0000788-012	HLF0000789-012	平均値	最大値	最小値	基準値	
採水年月日		2011/4/27	2011/5/16	2011/6/13	2011/7/11	2011/8/1	2011/9/12	2011/10/17	2011/11/14	2011/12/12	2012/1/18	2012/2/13	2012/3/7					
	1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物		< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
基	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.8	2.6	2.5	2.6	2.4	2.7	2.5	2.6	2.7	2.5	2.4	2.9	2.6	2.9	2.4	10mg/L以下
	11	フッ素及びその化合物		< 0.05			< 0.05			0.09			< 0.05		0.06	0.09	< 0.05	0.8mg/L以下
	12	ホウ素及びその化合物		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0mg/L以下
	13	四塩化炭素		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002mg/L以下
	14	1,4-ジオキサン		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.05mg/L以下
	15	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04mg/L以下
	16	ジクロロメタン		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.02mg/L以下
	17	テトラクロロエチレン		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	18	トリクロロエチレン		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	19	ベンゼン		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
準	20	塩素酸		< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06		0.06	0.06	< 0.06	0.6mg/L以下
	21	クロロ酢酸		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02mg/L以下
	22	クロロホルム		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.06mg/L以下
	23	ジクロロ酢酸		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04mg/L以下
	24	ジブロモクロロメタン		0.004			0.001			0.003			0.003		0.003	0.004	0.001	0.1mg/L以下
	25	臭素酸		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01mg/L以下
	26	総トリハロメタン		0.008			0.003			0.007			0.007		0.006	0.008	0.003	0.1mg/L以下
	27	トリクロロ酢酸		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.2mg/L以下
	28	ブロモジクロロメタン		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	0.001	< 0.001	0.03mg/L以下
	29	ブロモホルム		0.004			0.002			0.004			0.003		0.003	0.004	0.002	0.09mg/L以下
項	30	ホルムアルデヒド		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008	0.08mg/L以下
	31	亜鉛及びその化合物		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	32	アルミニウム及びその化合物		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.2mg/L以下
	33	鉄及びその化合物		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.3mg/L以下
	34	銅及びその化合物		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	1.0mg/L以下
	35	ナトリウム及びその化合物		11.7			11.9			11.4			11.7		11.7	11.9	11.4	200mg/L以下
	36	マンガン及びその化合物		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.05mg/L以下
	37	塩化物イオン	12.5	11.1	10.7	11.3	10.4	11.0	10.8	10.8	11.1	10.4	11.5	12.2	11.2	12.5	10.4	200mg/L以下
	38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		59.6			57.7			53.5			57.2		57.0	59.6	53.5	300mg/L以下
	39	蒸発残留物		101			121			106			119		112	121	101	500mg/L以下
目	40	陰イオン界面活性剤		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.2mg/L以下
	41	ジェオスミン		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	42	2-メチルイソボルネオール		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.00001mg/L以下
	43	非イオン界面活性剤		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.02mg/L以下
	44	フェノール類		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005mg/L以下
	45	有機物（全有機炭素の量）	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	3mg/L以下
	46	pH値	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	7.4	7.0	5.8～8.6
	47	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	48	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	49	色度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	5度以下
	50	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2度以下
他	51	残留塩素	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	≧0.1

定量下限値未満についても定量下限の値を用いて算術平均しています。